



Забелжител:
1. Размериците да се измерват на височина мин. 150mm от пода.
2. Да се извърши предварителна проба на пълнотата на тръбите и съставките при налягане 3 bar.

Означения:
[Symbol] - Сферилен вентил с изправител
[Symbol] - Баланс регулиращ вентил
[Symbol] - Номер на чертеж

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СО-район Витоша
гр. София, ул. "Стънце" 2

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
БЪГ ЕООД
гр. София, пл. "Журналист" 1А

ОБЕКТ:
Текущ ремонт на отоплителните инсталации на следните сгради: 5-то ОУ "Иван Вазов", гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Симеон Радев“ №31, 26-то СУ „Йордан Йовков“, гр. София, кв. „Карлузица“, ул. „Кореняците“ №40 и Детска градина №112 „Детски свят“, гр. София, кв. „Бояна“, ул. „Детски мир“ №5

ПОДОБЕКТ: Детска градина №112 „Детски свят“, гр. София, кв. „Бояна“, ул. „Детски мир“ №5

ЧАСТ:	ФАЗА:	МАСЩАБ:	ДАТА:	ЧЕРТ. N
ОВК	РП	1:50	2018 г.	05

ЧЕРТЕЖ:
ЦРАНГ СХЕМА

ПРОЕКТАНТ:
инж. Ирина Петрунова

УПРАВИТЕЛ :
Йордан Петракиев