

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВТОРИ ЕТАЖ



Технически описания:

1. Проектираната отоплителна инсталация заменя съществуващата. Заплаква се котелите,ديميتووديت и вратата с природен газ, както и всеки,бъдещите и водоразпределителя и циркулационните помпи.
2. Всичка съществуваща тръба, топлоизолацията ми и радиаторите се демонтират.
3. Всичкитетръби,ще бъдат изпълнени с полипропиленови тръби,армирани до тръба в 20mm и запъване на хлабини и монтажна пена след изпитанията и е бояджиството. В зоната на преминаване през стени и плочи не де допускат съединения.
4. Всяко отклонение или наряд да ина на закрепвания трябв сопротеся краи, а на връщащата тръба - независим от наличието регулиращи вентил, всъщ фитинг и спирателен кран.
5. Радиаторите ина на всеки радиаторен вентил с термостат, а на всеки връщащ (секрет) вентил, запрещащите тръбе ама радиаторита са изпълнени от полипропилена стоманен комплект с предфитинг с диаметър 0?/16/1.2..Да се монтира маслен на свирещата та тръбе поне 0,0003 ама котела, не по по малко от 10mm доairera
6. Всичкивертикалнитезарвяющи тръбе се ул,ъковат с полипропилена тръбе комплект с предфитинг 0?/16/1.2 след отклонението за най-горния радиатор до вентила на разширителния съд,монтиран на тавана на последния етаж. Тръбата трябва да е с наклон на посоката на автоматичен обезвъздушител. Тоа,ул,ъкване да се закрепи ама стената с подвижнина скоби и гумени уплътнител на вносчина 1,6 метра.
7. Нови изградената отоплителна инсталация да се изпита с вода под налягане 6 bar в продължение на 24 часа. Деформация и изтичането не се допускат
8. Всичкитетръби и ама всичкитерадиатори в подземното помо на сградата да се изолират от полипропилена тръбе на проф. фирма, с полимерна топлоизолация от K-flex с дебелина 13mm.

СЪГЛАСНАВАЙ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *СО,гайон Витоша* гр. Софии, ул. "Опълчи" 2	
ИЗПЪЛНИТЕЛ: *БЪЛ ЕООД* гр. Софии, ул. "Журналист" 1 А	
ОБЕКТ: Текущ ремонт на отоплителните инсталации на следните сгради: 5-то СУ „Иван Вазов", гр. София, кв. „Павлово", ул. „Симеон Радев" №31, 26-то СУ „Йордан Йовков", гр. София, кв. „Хаджи Димитър", ул. „Хоревицата" №40 и Детска градина № 112 „Детска радост", гр. София, кв. „Бояна", ул. „Детски кеф" №5	
ПОДОБЕКТ: 26-то СУ „Йордан Йовков", гр. София, кв. „Хаджи Димитър", ул. „Хоревицата" №40	
ЧАСТ: ОВК / МАЩ: ИП / МЕЩБ: 1:50 / ДАТА: 2018 г. / ЧЕРТ.№: 54	
ЧЕРТЕЖ: *СМЯНА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА ВТОРИ ЕТАЖ*	
ПРОЕКТАНТ: *инж. Ирина Петрунова*	
УПРАВИТЕЛ: *Йордан Петрунов*	