


# РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ




Техническо описание:

1. Проектираната отоплителна инсталация замени съществуващата. Заедно/от се изтегли, демонтажът и връзката с природен газ, както и водоснабряването и канализацията остават непокътнати.
2. Всички съществуващи тръби, топлообменната ни и радиаторите се демонтират.
3. Преминаването през стени и колони да стана през отвори с минимална хлабина до тръбата в 10mm и запълване на хлабината с монтажна пена след изпитанията и бояджийството. В помета на преминаване през стени и колони не да допускат съединения.
4. Всички тръбопроводи или каналс да ина на закрепвания тръба сопротивителен кран, а на предната тръба - отсамовия от задаваемото регулиращо вентил, водещ фитинг и термостатен кран.
5. Радиаторите ина на всеки радиатора вентил с термостат, а на изхода вращащ (ъгъл) вентил, закрепващите тръби към радиаторите са изтъкнати от пощипвана стоманена конзола с профилени с диаметър 0Ø5x12. Да се осигури наклон на свързващите ги тръби поне 0,0003 или когато, не по-по малко от 10mm до перото на ръбовете на радиаторите. Свързването на радиаторите с отоплителна инсталация с пресфитинг ØУ16x2.2 ъгъл отсъединято за най-горния радиатор до височина 2,4 метра от нивото на пода и завършват с ресбойна муфа 3/8" а спирателен кран за постоянно на вентилатора обслужващото. Тоа уплъзнение да се закрепи към етажите с пощипвания скобе и гумен уплъгнятел на вентила 1,8 метра.
6. Всички тръбопроводи и радиатори ина на изпитания с вода под налягане 6 бар в продължение на 24 часа. Дефектания и изтеклото не се допускат.
8. Тръбите от и ина всеки радиатора в подземното ниво на сградата да се изолират от пощипвания тръби на проф фитиг, с полимна топлоизолация от K-flex с добавена 13mm.

СЪГЛАСНО/ВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

| | |
|---|---|
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *СОлайон Витоша* гр. София, ул. "Сълнчит" 2 | |
| ИЗПЪЛНИТЕЛ: *БЪЛГ ЕООД* гр. София, ул. "Журналист" 1 А | |
| ОБЕКТ: Текущ ремонт на отоплителните инсталации на следните сгради: 5-то СУ „Иван Вазов", гр. София, кв. „Павлово", ул. „Симеон Радев" №31, 26-то СУ „Йордан Йовков", гр. София, кв. „Хаджи Димитър", ул. „Журналистите" №40 и Детска градина № 112 „Детска радост", гр. София, кв. „Бояна", ул. „Детски кръг" №5 | |
| ПОДОБЕКТ: 26-то СУ „Йордан Йовков", гр. София, кв. „Хаджи Димитър", ул. „Журналистите" №40 | |
| ЧАСТ: ОВК / МАЩ: 1:50 / МЩДО: 1:50 / ДАТА: 2018 г. / ЧЕРТ.№: 06 | |
| ЧЕРТЕЖ: *СМЯНА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ* | |
| ПРОЕКТАНТ: *инж. Ирина Петрунова* | |
| УПРАВИТЕЛ: *Йордан Петрунов* | |