



ОВ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 2 ЕТАЖ

Технически изисквания:
1. Проектната отоплителна инсталация замес съществуващата. Запасват се котлите, димотопътът и вентилът с природен газ, както и водосборният и въздухоразпределител и циркуляционните помпи.
2. Всички съществуващи тръби от отоплителната инсталация нямат котелното помещение, топлопункцията им и радиаторите се демонтират.
3. Премаването през стени и плочи да става през отвори с минимална дълбочина до тръбата. Отпи и запълване на кабинета с мотажна пена след изпълнението и боядисването. В зоната на преминаване през стени и плочи не да допускат съединения.
4. Всяко отклонение или парич да има на захранващата тръба свързателен кран, а на връщащата тръба - независим от налягането регулиращ вентил, воден филтър и свързателен кран.
5. Радиаторите се осигуряват на входа с радиаторен вентил с термоланга климатизирания тип, а на изхода връщащи (секрет) вентил. Захранващата тръба към радиаторите са изпълнени от полипропиленови стоманен комплекс с профилите Ø15x1.2. Да се осигури наклон на свързващите ги тръби поне 0.0001 към котела, но не по-малко от 10mm до парата.
6. Всички вертикални захранващи тръби се изпълняват с полипропиленови тръби комплект с профилите Ø18x1.2 след отклонението за напълняване радиатор до височина 2.4 метра от нивото на пода и завършват с резбова муфа 3/8" и спирателен кран за поставяне на автоматичен обводнувател. Това изискване да се зачерти към стената с неизползвана скоби и умей уплътнител на височина 1.6 метра.
7. Ново изградена отоплителна инсталация да се изпълни с вода под налягане 6 bar и продължение на 24 часа. Деформации и нелъчност не се допускат.
8. Тръбите от и към колекторите преминаващи в подземното ниво на сградата да се изпълнят от полипропиленови тръби на прес финиш, с положена топлоизолация от K-флекс с дебелина 12mm.

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ-район Витоша гр. София, ул. "Слънце" 2				
ИЗПЪЛНИТЕЛ: БЪГ ЕООД гр. София, пл. "Журналист" 1 А				
ОБЕКТ: Текущ ремонт на отоплителните инсталации на следните сгради: 5-то ОУ "Иван Вазов", гр. София, кв. "Павлов", ул. "Симент Раден" №31, 26-то ОУ "Йордан Йовков", гр. София, кв. "Журилица", ул. "Кореняците" №40 и Детска градина №112 "Детски свят", гр. София, кв. "Бояна", ул. "Детски мир" №5				
ПОДЪОБЕКТ: 5-то ОУ "Иван Вазов", гр. София, кв. "Павлов", ул. "Симент Раден" №31				
ЧЕСТ:	ФАЗ:	МАСШ:	ДАТА:	ЧЕРТ.№
ОВ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 2	РП	1:50	2018 г.	02
ПРОЕКТАНТ: инж. Ирина Петрова				
УПРАВИТЕЛ: Йордан Петров				