



ОВ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 3 ЕТАЖ

Технически изисквания:

- Проектираната отоплителна инсталация заменя съществуващата. Запълват се котлите, дымоотводът и връзката с природен газ, както и водосъбирателя и водоразпределителя и циркуляционните помпи.
- Всички съществуващи тръби от отоплителната инсталация извън котелното помещение, топлопунктовете им и радиаторите се демонтират.
- Пречистващото през стени и плочи да става през отвори с минимална ширина до тръбата 10mm и запълване на хлабината с монтажна пена след изпитването в босилъковите. В зоната на пропонаване през стени и плочи не се допускат съединения.
- Всяко отклонение или щип да има на захранващата тръба спирателен кран, а на връщащата тръба - независим от налягането регулиращ вентил, воден филтър и спирателен кран.
- Радиаторите се осигуряват на входа с радиаторен вентил с термостатна администрация тип, а на входа връщащ (скрет) вентил, захранващите тръби към радиаторите са изпълнени от полипропиленови стоманови комплект с префигуринг с диаметър Ø15x1,2. Да се осигури наклон на свързващите ги тръби поне 0,0003 към мотел, но не по малко от 10mm до приета.
- Всички вертикални захранващи тръби се улавяват с полипропиленови тръба комплект с префигуринг Ø18x1,2 след отклонението за най-горния радиатор до височина 2,4 метра от нивото на пода и закрепят с резбови муфя 3/8" и спирателен кран за поставяне на автоматичен обезводител. Това улавяне да се закрепят към стелата с полипропиленови скоби и гумени уплътнители с височина 1,6 метра.
- Ново изградена отоплителна инсталация да се изпита с вода под налягане 6 bar и продължение на 24 часа. Деформации и неплътност не се допускат.
- Тръбите от и към колекторите преминаващи в подножния ниво на сградата да се изпълнят от полипропиленови тръби на прес финиш, с положена топлоизолация от К-Век с дебелина 13mm.

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: О-район Витоша гр. София, ул. "Слънце" 2				
ИЗПЪЛНИТЕЛ: БЪГ ЕООД гр. София, пл. "Журналист" 1А				
ОБЕКТ: Текущ ремонт на отоплителните инсталации на спалните сгради: 5-то ОУ "Иван Вазов", гр. София, кв. "Лавовост", ул. "Симеон Радев" №31, 26-то ОУ "Йордан Йовков", гр. София, кв. "Карлузица", ул. "Хоренците №40 и Детска градина №112 "Детски свят", гр. София, кв. "Бояна", ул. "Детски мир" №6				
ПОДЪОБЕКТ: 5-то ОУ "Иван Вазов", гр. София, кв. "Лавовост", ул. "Симеон Радев" №31				
ЧАСТ: ОВ	ФАЗ: РП	МАЩЕ: 1:50	ДАТА: 2018 г.	ЧЕРТ.№ 08
ЧЕРТЕЖ: ОВ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 3				
ПРОЕКТАНТ: инж. Ирина Петрунова				
УПРАВИТЕЛ: Йордан Петрунов				