

ОВ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 4 ЕТАЖ

Технически пояснения:

- Проектираната отоплителна инсталация заменя съществуващата. Запълват се котлите, димоотводът и връзката с природен газ, както и водосборителят и водопроводната система и шару законните норми.
- Всички съществуващи тръби от отоплителната инсталация извън котелното помещение, топлоизолацията им и радиаторите се демонтират.
- Преминването през стени и плочи се става през отвори с минимална слабина до тръбата Ø10mm и запълване на слабината с монтажна пена след изпитването и боядисването. В зоната на преминаване през стени и плочи не се допускат съединения.
- Всяко отклонение или пречи да има на извършената тръба спирателен край, а на връзката тръба - неизвикан от налягането регулиращ вентил, воден филтър и спирателен край.
- Радиаторите се осигуряват на вода с радиаторен вентил с термостатна администрация тип, а на изхода връщан (секрет) вентил, захранващите тръби към радиаторите са изпълнени от поцинкована стоманна комплект с профитинг с диаметър Ø15x1,2. Да се осигури наклон на свързващите ги тръби поне 0,003 към котела, но не по-малко от 10mm в радиуса.
- Всички вертикални извършени тръби се изолацият с поцинкована тръба комплект с профитинг Ø18x1,2 след отклонението на най-горния радиатор до височина 2,4 метра от нивото на пода и закриват с резбови муфи 3/8" и спирателен край за поставяне на автоматичен обезвъздушител. Това упълнение да се закрепи към стената с поцинковани скоби и гуми упълнители на височина 1,6-метра.
- Ново извършената отоплителна инсталация да се изпита с вода под налягане 6 bar в продължение на 24 часа. Деформации и неплътност не се допускат.
- Тръбите от и към котелниците преминващи в подемното ниво на стратата да се изпълнят от поцинковани тръби на прес-финиш, с положена топлоизолация от K-Flex с дебелина 13mm.

СГЛАСОВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \_\_\_\_\_

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
СО-район Витоша  
гр. София, ул. "Слънце" 2

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
БЪГ ЕООД  
гр. София, пл. "Журналист" 1А

ОБЕКТ:  
Текущ ремонт на отоплителните инсталации  
на спалните страни: 5-то ОУ "Иван Вазов",  
гр. София, кв. "Павлово", ул. "Симеон  
Радев" №31, 26-то ОУ "Жордан Йовков", гр.  
София, кв. "Аеродром",  
ул. "Кореняците" №40 и Детска градина  
№112 "Детски свят", гр. София, кв. "Бонна",  
ул. "Детски мир" №5

ПОДОбЕКТ: 5-то ОУ "Иван Вазов", гр. София, кв.  
"Павлово", ул. "Симеон Радев" №31

ЧАСТ: ОВК	ВЪЗ: РП	НАЩЕ: 1:50	ДАТА: 2018 г.	ЧЕРТ.№ 04
--------------	------------	---------------	------------------	--------------

ЧЕРТЕЖ:  
ОВ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 4

ПРОЕКТАНТ:  
инж. Ирена Петрунова

УПРАВИТЕЛ:  
Иордан Петров